

张家口市第一医院（东院区）高、低压配电设备及线路日常维护及保养服务项目

遴选公告

- 1.1 遴选单位：张家口市第一医院
- 1.2 项目名称：张家口市第一医院（东院区）提供高、低压配电设备及线路日常维护及保养
- 1.3 遴选编号：DYYYHQC 2024-0701
- 1.4 项目内容：为张家口市第一医院（东院区）提供高、低压配电设备及线路日常维护及保养服务，确保供电设备的正常运行和安全。
- 1.5 服务期限：365 个日历日
- 1.6 服务范围：
 - 1.6.1 6号楼配电室：D 变压器 10KV/800KVA 2 台，低压柜 22 台，其中开关柜 4 台，柴发柜 1 台，馈线柜 17 台馈线终端详见《东院区电力设备及线缆维护清单》。
 - 1.6.2 教学楼配电室：变压器 10KV/800KVA 1 台，低压柜 10 台，其中开关柜 2 台，柴发柜 1 台，馈线柜 7 台馈线终端详见《东院区电力设备及线缆维护清单》
 - 1.6.3 食堂配电室：配电柜 4 台，至户外配电柜（箱）馈线 2 条，户外配电箱 3 台，至水泵房锅炉房及户外景观灯等有馈线 3 条馈线终端详见《东院区电力设备及线缆维护清单》
 - 1.6.4 竖井配电室：配电柜（箱）19 台，科室配电柜（控制柜）

（箱）21 台，7 号楼配电柜 1 台，8 号楼配电柜 1 台。

1.6.5 总计：杆上智能开关 1 台、计量柜 1 座、环网柜 1 座、10KV/800KVA 变压器 3 台、高压柜 13 台、10KV 高压线 4 条、低压柜 81 台（面）、低压馈线 91 条，（其中不包含临时用电及部分非生产用电的接引）

东院区电力设备及线缆维护清单

6 号楼

柜编号	馈线终端
D1-1	1 号断路器
D1-2	1 号电容柜
D1-3	1. 1-6 照明 2. 4 排 CT 3. 8 号楼电梯 4. 集中供热
D1-4	1. 卷帘门 2. 消防泵 3. 6/7/8 号电梯 4. 潜水泵 5. 2 号排烟机 6. 5 号电梯 7. 门诊风幕机 8. 16 排 CT 机
D1-5	1. 新风机 2. 2 号排烟机 3. 4 号排烟机（楼顶冷却塔） 4. 3 号排烟机 5. 核磁辅助电源 6. N8 直流柜 7. 前院停车场 8. 64 排 CT 机辅助
D1-6	（无）
D1-7	1. 3 号断路器
D1-8	1. 5 层竖井 2. 核磁备供 3. 输血科备供 4. 导管室

D1-9	1. 4层竖井（检验科、内镜室备供）
D1-10	1. 14层竖井（透析科、ICU） 2. 后院总电源（食堂配电室总柜）
D2-1	2号断路器
D2-2	2号电容柜
D2-3	1. 冷水机组 2. 6号楼应急照明 3. 物流传输 4. 中央空调
D2-4	1. 水泵房电源总柜 2. 应急照明 3. 配电室照明 4. 6号楼候梯厅照明 5. 7号楼电梯 6. 直流屏 7. 2/3/4号电梯 8. 1号电梯 9. 负压室电源 10. 影屏
D2-5	1. 新1层照明 2. 9号楼电梯 3. 新6层照明 4. 透析室供水变频柜 5. DR室 6. 数字肠胃 7. DR空调 8. 荧屏
D2-6	（无）
D2-7	1. 4号断路器
D2-8	1. 5层竖井 2. 食堂电源 3. 核磁主供 4. 输血科主供 5. 4层竖井（检验科、内镜主供）
D2-9	1. 门诊风幕机 2. 9号楼照明插座 3. 导管室
D2-10	1. 14层竖井（透析室、TCU）

教学楼配电室

柜编号	馈线终端
D13	1. 1-7层照明 2. 1-7层新风机房 3. 1-2层电井箱

	<ul style="list-style-type: none"> 4. 地下室电井 5. 7层电井 6. 人防与车库 7. 设备房7层大顶西侧 8. 柴发房箱 9. 厨房（1层大厅东）
D14	<ul style="list-style-type: none"> 1. 消防泵房 2. 电梯机房（东西） 3. 1-7层电井AE箱 4. 3层南北过道箱 5. 东水箱间 6. 地下室非人防东侧第一间 7. 消防放水泵 8. 地下室排风机房 9. 1层电井 10. 7层电井 11. 配电主箱
D15	<ul style="list-style-type: none"> 1. 空调机房
D17	<ul style="list-style-type: none"> 1. 地下室电井 2. 1-7层电井应急箱 3. 柴发箱 4. 消防控制室 5. 3层南北过道电箱 6. 7层电井 7. 1层电井 8. 人防车库配电室
D18	<ul style="list-style-type: none"> 1. 消防泵房 2. 大院东水箱间 3. 地下室排风机房 4. 电梯机房东 5. 配电室电箱 6. 电梯机房西 7. 地下室人防东第一间

1.7 服务内容：

1.7.1 日常检查

1. 7.1.1 高压设备：D 变压器 10KV/800KVA，设备外观检查：查看变压器外壳是否有损伤。

高压柜：设备外观检查：检查高压柜是否有异常声响、气味；运

行状态检查。

1.7.1.2. 低压设备：低压柜设备外观检查：检查低压柜是否有损坏、腐蚀；运行状态检查：监测电压、电流、温度等参数；接地系统检查：测量接地电阻，确保接地良好。

1.7.1.3. 配电线路：线路检查 检查线路有无过热、破损现象；测量线路电压、电流，确保正常运行；检查电缆终端、接头，确保连接牢固。

1.7.2 预防性维护

1.7.2.1. 高压设备：D 变压器 10KV/800KVA ，清洁变压器外壳，去除灰尘、污垢。

1.7.2.2. 低压设备：低压柜清洁低压柜内部，去除灰尘、污垢；检查和紧固各连接点，防止松动；测试低压断路器、保护装置的性能，确保其正常工作。

1.7.3. 配电线路

1.7.3.1 线路维护：清理线路周边的树木、杂草，防止线路受到影响；检查线路绝缘层，防止老化、破损；紧固线路接头，确保连接牢固。

1.7.4 故障排查与处理

1.7.4.1. 低压设备：低压柜接到故障报告后 30 分钟内响应，并到达现场；进行全面检查，查找故障原因，如断路器失灵、过载等；更换损坏的部件，修复故障，确保设备恢复正常运行。

1.7.4.2. 配电线路：线路故障处理接到故障报告后 30 分钟内响

应，并到达现场；进行全面检查，查找故障原因，如线路短路、接头松动等；更换损坏的部件，修复故障，确保线路恢复正常运行。

具体维护任务分配表

设备/线路	检查频率	维护内容	预防性维护频率	定期测试频率
D 变压器 10KV/800KVA	每日一次、每月一次	每日：外观检查、运行状态检查	每季度一次	每半年一次
高压柜	每日一次、每月一次	每日：外观检查、运行状态检查	每季度一次	每半年一次
低压柜	每日一次、每月一次	每日：外观检查、运行状态检查 每月：接地系统检查	每季度一次	每半年一次
配电线路	每日一次、每月一次	每日：外观检查、运行状态检查 每月：线路过热、破损检查，电压、电流测量，接头检查	每季度一次	每半年一次
D 变压器 10KV/800KVA	每季度一次	清洁变压器外壳，去除灰尘、污垢		
高压柜	每季度一次	清洁高压柜内部，去除灰尘、污垢。检查和紧固各连接点		
低压柜	每季度一次	清洁低压柜内部，去除灰尘、污垢、检查和紧固各连接点，防止松动、测试低压断路器、保护装置的性能，确保其正常工作		
配电线路	每季度一次	清理线路周边的树木、杂草，防止线路受到影响 检查线路绝缘层，防止老化、破损、紧固线路接头，确保连接牢固		
低压柜	故障处理响应时间	30 分钟内响应，并到达现场、进行全面检查，查找故障原因，如断路器失灵、过载等、更换损坏的部件，修复故障，确保设备恢复正常运行		
配电线路	故障处理响应时间	30 分钟内响应，并到达现场、进行全面检查，查找故障原因，如线路短路、接头松动等、更换损坏的部件，修复故障，确保线路恢复正常运行		

材料费在 500 元以上由甲方负责，一切安装费用由乙方负责。

1.8 参选人资格要求：

1.8.1 独立企业法人资格

1.8.2 具备电力设施承装、承修、承试五级及以上资质；

1.8.3 参选人关于财务状况良好、正常缴纳税收和社会保障资金

的承诺；

1.8.4 参选人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

1.8.5 信誉要求：在中国执行信息公开网

(<http://zxgk.court.gov.cn/>)全国范围内未被列入失信被执行人名单；在国家企业信用信息公示系统

(<http://www.gsxt.gov.cn/>)未被列入严重违法失信企业名单；

1.8.6 法律、行政法规规定的其他条件。

1.8.7 本次遴选不接受联合体投标。

1.9. 遴选文件的获取

1.9.1 凡有意参加遴选者，请于 **2024-07-06 09:00** 至 **2024-07-08 17:00**（北京时间，下同），参选人将报名资料扫描件发送至 v19900629@163.com 邮箱。邮箱中还需明确完善如下信息，以便于通知遴选信息等事项：公司名称、联系人、电话、邮箱等。参选人报名资料包括：加盖公章的营业执照、法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书（包含法定代表人身份证明书）扫描件获取遴选文件。

1.9.2 遴选文件售价0元，售后不退。

2. 遴选响应文件的递交

2.1 遴选响应文件递交的截止时间为 **2023-07-12 09:00** 参选人应在截止时间以书面形式将遴选响应文件递交至张家口市第一医院西院区后勤管理处（会议室）。

2.2 逾期送达的遴选响应文件，予以拒收。

2.1. 发布公告的媒介

本次遴选公告在张家口市第一医院官网上发布因轻信其他组织、个人或媒体提供信息而造成损失的，采购人概不负责。

2.2 联系方式

采购人：张家口市第一医院

地 址：张家口市桥西区礼拜寺巷 6 号

邮 编：075000

联 系 人：李仲元

电 话：0313-8046015